Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21



Bestell-Nr.: 51DB33ED23B1D
EAN: 4069025526465

Ausführung	Anbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, weiß, rotationssymmetrisch, breit strahlend, UGR≤22
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=0
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2130 lm Systemleistung = 14.3 W Lichtausbeute = 149 lm/W

LP-Nummer
59848_41


Seriendokumentation
13.10.2025

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 850 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040	A 6 0
CIE	N1=86 N2=98 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

ηLB	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB33ED23B1D	LP-Nummer
Lunis 21	EAN: 4069025526465	59848_41

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	849.5	1.3	1.3
2,5°	849.7	10.2	11.4
5,0°	849.5	20.3	31.7
7,5°	847.3	30.3	62.0
10,0°	842.4	40.1	102.2
12,5°	832.9	49.4	151.6
15,0°	817.3	58.0	209.6
17,5°	794.3	65.5	275.0
20,0°	763.1	71.5	346.6
22,5°	722.1	75.8	422.3
25,0°	669.0	77.5	499.8
27,5°	604.0	76.5	576.3
30,0°	532.4	73.0	649.3
32,5°	449.1	66.2	715.4
35,0°	363.3	57.1	772.5
37,5°	285.4	47.6	820.2
40,0°	218.5	38.5	858.7
42,5°	164.9	30.5	889.2
45,0°	121.4	23.5	912.7
47,5°	84.5	17.1	929.8
50,0°	66.1	13.9	943.7
52,5°	54.1	11.8	955.4
55,0°	42.5	9.6	965.0
57,5°	33.1	7.7	972.7
60,0°	26.3	6.2	978.9
62,5°	21.5	5.2	984.1
65,0°	17.3	4.3	988.4
67,5°	11.8	3.0	991.4
70,0°	7.4	1.9	993.3
72,5°	6.2	1.6	995.0
75,0°	5.3	1.4	996.4
77,5°	4.4	1.2	997.6
80,0°	3.6	1.0	998.5
82,5°	2.7	0.7	999.3
85,0°	1.8	0.5	999.8
87,5°	0.9	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB33ED23B1D	LP-Nummer
Lunis 21	EAN: 4069025526465	59848_41

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	20,0	21,3	20,4	21,6	21,9	20,0	21,3	20,4	21,6	21,9
	3H	20,0	21,1	20,4	21,5	21,8	20,0	21,1	20,4	21,5	21,8
	4H	20,0	21,0	20,4	21,4	21,8	20,0	21,0	20,4	21,4	21,8
	6H	20,0	20,9	20,4	21,3	21,7	20,0	20,9	20,4	21,3	21,7
	8H	20,1	20,9	20,5	21,2	21,6	20,1	20,9	20,5	21,2	21,6
	12H	20,1	20,8	20,5	21,2	21,6	20,1	20,8	20,5	21,2	21,6
4H	2H	20,0	21,0	20,4	21,3	21,7	20,0	21,0	20,4	21,3	21,7
	3H	20,0	20,8	20,4	21,2	21,6	20,0	20,8	20,4	21,2	21,6
	4H	20,0	20,7	20,4	21,1	21,6	20,0	20,7	20,4	21,1	21,6
	6H	20,0	20,6	20,4	21,0	21,5	20,0	20,6	20,4	21,0	21,5
	8H	20,0	20,5	20,4	21,0	21,5	20,0	20,5	20,4	21,0	21,5
	12H	20,0	20,5	20,5	20,9	21,4	20,0	20,5	20,5	20,9	21,4
8H	4H	19,9	20,5	20,4	20,9	21,4	19,9	20,5	20,4	20,9	21,4
	6H	19,9	20,4	20,4	20,8	21,3	19,9	20,4	20,4	20,8	21,3
	8H	19,9	20,3	20,4	20,8	21,3	19,9	20,3	20,4	20,8	21,3
	12H	19,9	20,3	20,5	20,8	21,3	19,9	20,3	20,5	20,8	21,3
12H	4H	19,9	20,4	20,4	20,8	21,3	19,9	20,4	20,4	20,8	21,3
	6H	19,9	20,3	20,4	20,8	21,3	19,9	20,3	20,4	20,8	21,3
	8H	19,9	20,2	20,4	20,7	21,3	19,9	20,2	20,4	20,7	21,3

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 134


C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	25934.9
50,0°	15523.5
55,0°	11202.6
60,0°	7952.3
65,0°	6188.8
70,0°	3270.9
75,0°	3095.8
80,0°	3134.7
85,0°	3122.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB33ED23B1D	LP-Nummer
Lunis 21	**EAN: 4069025526465**	**59848_41**

Leuchtdichten in cd/m²





Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB33ED23B1D	LP-Nummer
Lunis 21	EAN: 4069025526465	59848_41

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
7	ON	ON	ON	4130	27.9
6	ON	ON	OFF	3860	25.9
5	ON	OFF	ON	3580	23.8
4	ON	OFF	OFF	3300	22.0
3	OFF	ON	ON	3010	20.2
2	OFF	ON	OFF	2720	18.1
1	OFF	OFF	ON	2430	16.2
0	OFF	OFF	OFF	2130	14.3